

22533501

Comando filare Modbus LIGHT

Argomentario dell'articolo

Comando filare LIGHT per controllare il funzionamento dell'unità di ventilazione quando abbinata ad una batteria idronica di post-raffrescamento/riscaldamento. Possibilità di impostare una programmazione oraria/settimanale.

Comunica con l'unità di ventilazione tramite ModBus. Con questo comando non è possibile utilizzare l'applicazione AldesConnect.

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)	P (mm)
22533501	80	128	55,5